



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00564/21

Серия **RU** № **0345986****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД»
Место нахождения (адрес юридического лица): 141402, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25, КОМНАТА 15.26.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739096692.
Телефон: +74957925252. Адрес электронной почты: russia@hilti.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД»
Место нахождения (адрес юридического лица): 141402, Россия, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, строение 25, комната 15.26. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141895, Россия, Московская область, Дмитровский муниципальный район, сельское поселение Габовское, деревня Глазово, дом 9.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739096692.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, в составе: противопожарное покрытие Hilti CP 670, противопожарный герметик Hilti CP 606, негорючая минеральная вата плотностью не менее 100 кг/м³, изготавливаемые по ТУ 23.99.19-031-17523759-2021 и монтируемые в соответствии с технологическим регламентом по монтажу ТР № 031.670-02 от 23.07.2021.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6815 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний
ППБ-454/09-2021 от 30.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 441-СС/05-2021 от 12.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость», п. 4. Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 150 мм – IET150, Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 80 мм – IET90. Условия хранения: противопожарного покрытия Hilti CP 670: хранится в сухих помещениях при температуре от +5°C до +30°C; противопожарного герметика Hilti CP 606: хранится в сухих помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Срок хранения: противопожарного покрытия Hilti CP 670 - 15 месяцев; противопожарного герметика Hilti CP 606 - 24 месяца. Срок службы проходок - не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.10.2021

ПО 06.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНОРуководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грешкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)