



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00215/21

Серия RU № 0324668

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». Место нахождения: 141402, Россия, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, строение 25, комната 15.26. Место осуществления деятельности: 141895, Россия, Московская область, Дмитровский район, деревня Глазово, дом 9. ОГРН: 1027739096692. Телефон: 88007005252. Адрес электронной почты: russia@hilti.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». Место нахождения: 141402, Россия, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, строение 25, комната 15.26. Место осуществления деятельности: 141895, Россия, Московская область, Дмитровский район, деревня Глазово, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные, тип Hilti CP 611A, исполнение 1, для стен и перекрытий толщиной не менее 200 мм, в составе: терморасширяющаяся противопожарная мастика Hilti CP 611A («Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik», Германия) (заделка по 5 мм с каждой стороны проходки), минеральная вата марки Rockwool (ООО «РОКВУЛ», Россия) (плотностью не менее 110 кг/м³±10%, класс пожарной опасности КМ0: негорючая, толщина 190мм). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.19-039-17523759-2021 «Проходки кабельные типа Hilti CP 601S, CP 611A», Технологический Регламент по монтажу кабельных проходок Hilti типа CP 601S, CP 611A TP № 039.601/611-01 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 2/К074 от 15.07.2021, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства №2460/АА от 06.07.2021, Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Предел огнестойкости ЕИГ 60. Срок хранения терморасширяющейся противопожарной мастики Hilti CP 611A – 12 месяцев при температуре от +5 °С до 25 °С. Срок службы проходок кабельных – не менее 30 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.07.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 19.07.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Варлаков Евгений Олегович

(Ф.И.О.)