



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00212/21

Серия RU № 0253130

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». Место нахождения: 141402, Россия, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, строение 25, комната 15.26. Место осуществления деятельности: 141895, Россия, Московская область, Дмитровский район, деревня Глазово, дом 9. ОГРН: 1027739096692. Телефон: 88007005252. Адрес электронной почты: russia@hilti.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». Место нахождения: 141402, Россия, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, строение 25, комната 15.26. Место осуществления деятельности: 141895, Россия, Московская область, Дмитровский район, деревня Глазово, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходки кабельные универсальные, тип Hilti CP 660, исполнение 3, для стен и перекрытий толщиной не менее 80 мм, в составе: противопожарная пена Hilti CP 660 («Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik», Германия) (глубина заделки 80 мм), обмазка кабелей противопожарным покрытием Hilti CP 670 («Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik», Германия) (толщина сухого слоя 1,0 мм) на участке 200 мм с каждой стороны прохода.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.19-037-17523759-2021 «Проходки кабельные типа Hilti CP 660, 620», Технологический Регламент по монтажу кабельных проходок Hilti типа CP 660, 620 TP № 037.660/620-01

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 2/К072 от 14.07.2021, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства №2460/АА от 06.07.2021, Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Предел огнестойкости ЕИТ 60. Срок хранения противопожарной пены Hilti CP 660 – 9 месяцев при температуре от +5 °С до 25 °С, противопожарного покрытия Hilti CP 670 – 15 месяцев при температуре от +5 °С до +30 °С. Срок службы проходок кабельных – не менее 30 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

19.07.2021

ПО

18.07.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Варлаков Евгений Олегович

(Ф.И.О.)