



Исх № 175 от 24.12.2021

По требованию

Информационное письмо

Настоящим письмом сообщаем Вам, что противопожарная муфта ленточного типа CP 646 и противопожарная муфта ленточного типа CFS-B является одним и тем же продуктом, обладающим одинаковыми характеристиками. Упоминание этого продукта в официальной документации возможно в двух вариантах.

С уважением,

Руководитель направления

Противопожарная защита

М +7 985 140 56 18

Хайруллин М.Р.

