



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00409/21

Серия RU № 0328791



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД». Место нахождения (адрес юридического лица): 141402, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25, КОМНАТА 15.26. Основной государственный регистрационный номер: 1027739096692. Телефон: +74957925252. Адрес электронной почты: russia@hilti.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД». Место нахождения (адрес юридического лица): 141402, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, СТРОЕНИЕ 25, КОМНАТА 15.26. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141895, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАБОВСКОЕ, ДЕРЕВНЯ ГЛАЗОВО, ДОМ 9. Основной государственный регистрационный номер: 1027739096692.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, в составе: противопожарные блоки марки «Hilti CFS-BL», плотностью 270 кг/м³; мастика противопожарная марки «Hilti CP 611 А», заполняющая зазоры в местах прохода кабелей и нанесенная на кабели на расстоянии не менее 100 мм от проходки с обеих сторон, толщиной не менее 1,0 мм; смонтированных согласно Технологическому регламенту по монтажу № 031.BL-01, выпускаемые в соответствии с ТУ 23.99.19-031-17523759-2021 «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОВ И ПРОХОДОВ ШИНОПРОВОДОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6815 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-247/07-2021 от 08.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21Ж001). Акта анализа состояния производства № 441-СС/05-2021 от 12.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость», п. 4. Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 130 мм - ИЕТ90. Условия хранения противопожарных блоков Hilti CFS-BL: хранятся в сухих помещениях при температуре от 0°C до +60°C. Условия хранения противопожарной мастики Hilti CP611A: хранятся в сухих помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Срок хранения противопожарных блоков Hilti CFS-BL не ограничен при соблюдении условий хранения. Срок хранения противопожарной мастики Hilti CP611A - 12 месяцев. Срок службы проходок - не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.07.2021

ПО 20.07.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Иванов Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Филатова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)