

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.AЮ64.B.00266

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0005617

Закрытое акционерное общество "Хилти Дистрибьюшн ЛТД".
 Адрес: 143441, Московская область, 69 км МКАД, строение 3 Красногорский район, д. Путилково.
 ОГРН: 1027739096692
 Телефон: 8 800 700 5252, (495) 662-13-62, факс 8 800 700 5252. Адрес электронной почты: russia@hilti.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Hilti AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik».
 Адрес: Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany.
 Телефон + 498191 900, факс + 498191 900.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7(495)995-10-26. Факс: +7(495)995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Проходка кабельная универсальная для стен и перекрытий толщиной не менее 200мм, изготовленная в соответствии с Технологическим регламентом № 114/1 (выпуск 10/2015) в составе: противопожарное покрытие СР 670 (толщина сухого слоя не менее 1.0мм), противопожарный акриловый герметик СР 606, плита теплоизоляционная из негорючей минеральной ваты типа «ROCK WOOL» (плотность не менее 100 кг/куб.м).
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 15 2300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3214 10 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Фед. законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 13.07.2015 №234-ФЗ). Предел огнестойкости IET 180 по ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/К221-ФЗ от 30.11.2015г. Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6481-ао от 05.05.2015г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ПБ05 от 20.02.2014г. Акт по результатам ИК № 7276-ИК/2015 от 30.11.2015г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Срок действия сертификата соответствия

30.11.2015

по 05.10.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Handwritten signature of A.I. Mal'tsev

А.И. Мальцев

инициалы фамилия

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of G.S. Gabrielyan

Г.С. Габриэлян

инициалы фамилия

Без печати АО Хилти Дистрибьюшн ЛТД недействительно