



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК DE.ПБ10.Н00347

№ ПС 003890

код ОК 005-93:
код ТН ВЭД России: 32141010

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». Место нахождения и место осуществления деятельности: 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, комната 15.26. ОГРН: 1027739096692. Телефон: 8 800 700 5252. Адрес электронной почты: russia@hilti.com.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Место нахождения и место осуществления деятельности: «HILTI AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik». Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany (Германия). Телефон: +498191900. Факс: +498191900.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнестойкий гидронизолирующий узел с коэффициентом деформации до 12,5%, шириной не более 110 мм, глубиной не менее 100 мм, для заделки мест сопряжения строительных конструкций, в составе: негорючая минеральная вата плотностью не менее 100 кг/м³, противопожарный герметик СР606, толщина слоя герметика не менее 6 мм с каждой стороны узла, изготовленный по Технологическому регламенту № 111. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Предел огнестойкости EI 180 по ГОСТ 30247.0-94, Технологическому регламенту № 111 (выпуск 09/2018) АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД».

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № К544 от 18.10.2018 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 25.12.2020 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 409/ДПБ-АО от 11.09.2018г., ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 18.10.2018 г. ПО 17.10.2021 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации


И.И. Далбинш
(подпись)

Эксперт (эксперты)


Г.С. Габризян
(подпись)

